



Schola Europaea
Ecole européenne de Bruxelles 1

EEBI/2025/003 Questions et réponses

Date de publication : 14 février 2025

1. Câblage structuré au minimum catégorie 7 (ou plus) ?

Réponse : Câblage de catégorie minimum 7

2. Câblage structuré UUTP ou blindé minimum FFTP ?

Réponse : De préférence FFTP ou SFTP

3. Câblage structuré dont la norme CPR répond à Cca ou B2ca ?

Réponse : De préférence B2ca

4. Attention la porte d'entrée fait 72 cm de large il va falloir des racks de 600 mm de large, donc Hauteur 42U Largeur 600 Profondeur 800mm de couleur noir avec porte avant, de préférence perforé, avec profils 19'' avant et arrière

Réponse : Pareil que la 4

5. Faut-il tirer une alimentation électrique pour les nouvelles armoires informatiques ?

Réponse : Non

6. Faut-il tirer une alimentation équipotentielle (terre) pour les nouvelles armoires ?

Réponse : Non

7. Cable optique 24xOS2 depuis chaque nouvelle armoire vers l'armoire existante ?

Réponse : Oui

8. Raccordement de 6 ou 12 paires LC duplex sur les liaisons fibre optiques ?

Réponse : 6 paires en LC duplex